

TEKNİK ŞARTNAME

1. Hastanemiz 3 numaralı Chiller soğutma grubunun **ana kartı** arızalı olup yeni alınacak kart Bluebox PLC sistemine birebir uyumlu olmalıdır.
2. Hastanemiz 3 numaralı Chiller soğutma grubunda kullanılacak olan **Zaman rölesi**;
24 Volt DC, 2 NO ve 2 NC kontaklı, max. gerilim 250 Volt DC / 400 Volt AC, max. akım 1 Amper DC, 3 Amper AC, zaman aralığı 0,5 ile 10 dk olmalıdır.
3. Hastanemiz 3 numaralı Chiller Soğutma grubunun sirkülasyon pompasında kullanılacak olan **kontaktör**;
3 kutuplu, 75 kW gücünde, 50-60 Hz 220 Volt AC bobin gerilimine sahip, 150 Amper akım kapasiteli, 1 NO ve 1 NC yardımcı kontağa sahip olmalıdır.
4. Hastanemiz 7 numaralı Chiller soğutma grubunda kullanılacak **expansion valf** Bluebox PLC sistemine birebir uyumlu olmalıdır.
5. Malzeme değişimleri sırasında kullanılacak olan **R134 Chiller gazı**;
Orijinal, R 134 A tip ve yaklaşık 13,5 kg olacaktır.
6. Alınan malzemelerin her türlü nakliye işlemleri yükleniciye ait olup malzemelerin demontajı ve montajı sözleşmeli bakım onarım firmasına aittir.
7. Malzemeler en az 1 yıl garantili olmalıdır.
8. Malzemelerin sorunsuz çalıştığı görüldükten sonra onay verilecektir.
9. Eski malzemeler hastane teknik birimine teslim edilecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Resul SARAC
Tekniker



Yüreğir Devlet Hastanesi
Muhammet DEMİRCİ
Elektrik Elektronik Müh.
Sicil No: MM136

