

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

26 /01/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	3300 ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR, MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ İNTERAKTİF OPTİK DUMAN DEDEKTÖRÜ			40	ADET		
2	32099/32739 DLI3240P X2-R ÇİFT MİKROİŞLEMCİLİ (REDUNDANT) İNTERAKTİF POWER LOOP KARTI (2 LOOP 252 ADRES KAPASİTESİ, PROGRAMLANABİLİR 8XOC ÇIKIŞ PL			1	ADET		
3	IOM3311 ELEKTRONİK ADRESLENEBİLİR MİKROİŞLEMCİ KONTROLLÜ İNTERAKTİF KONTROL MODÜLÜ			2	ADET		
4	YANGIN İHBAR KABLOSU (2X2X1 MM+1MM J-H (ST) H)			300	METRE		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 29/ 01 / 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamirâtı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Ödeme Zamanı fatura muhasebe birimine intikal etmesine müteakip 150 (Yüz Elli) takvim günü içerisinde (Muhasebe biriminin nakit durumuna göre) ödeme yapılacaktır**
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.

İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SİSTEMİ YEDEK PARÇA ALIMINI TEKNİK ŞARTNAMESİ

Dedektör ve Kontrol Modülü Teknik Şartnamesi

1. Hastanemiz yangın algılama ve ihbar sistemi DETECTOMAT marka olup talep edilen optik duman dedektörleri PL3300 O ve çevrim kontrol modülleri IOM3311 model olup DETECTOMAT markaya bire bir uyumlu ve orijinal olacaktır.
2. Sistem bütünlüğünün bozulmaması ve sistemin sorunsuz çalışabilmesi için orijinal olmayan ürünler kabul görmeyecektir.
3. Dedektörler ve çevrim kontrol modülleri Elektronik Adreslenebilir, Mikroişlemci Kontrollü, İnteraktif özellikli ve dâhili çift yönlü izolatörlü olacaktır.
4. Malzemeler hastane deposuna teslim edilecektir.
5. Malzemelerden birer adet yetkili servis tarafından sisteme bağlanıp test edildikten sonra kabul yapılacaktır.
6. Tüm malzemeler fatura tarihinden itibaren 1 yıl garantili olacaktır.
7. Garanti süresi içinde bozulan malzemelerin birebir değişimi firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

İnteraktif Power Loop Kartı Teknik Şartnamesi

1. Hastanemizdeki DETECTOMAT marka yangın algılama ve ihbar sistemi ile birebir uyumlu ve orijinal olacaktır.
2. 32099/32739 DLI3240P X2-R Çift Mikroişlemcili (Redundant)
3. 2 Loop 252 Adres Kapasiteli
4. Programlanabilir 8xOC Çıkış, PL
5. Garanti süresi içinde bozulan malzemenin birebir değişimi firma tarafından ücretsiz yapılacaktır.

Yangın İhbar Kablosu(2x2x1mm+1mm j-H(St)H) Teknik Şartnamesi

1. Tip: j-H(St)H halojensiz
2. Kesit: 2x2x1+1mm
3. İletken: Tek tel elektrolitik bakır (IEC/BS/TS/EN 60228, VDE 0295, TS/EN/IEC 13601/13602)
4. Yalıtkan: HFFR (EN 50290-2-26, HD 624.6 S1, VDE 0207- HI2)
5. Büküm: Damarlar çiftler halinde bükülür (2 çift yıldız dörtlü düzeninde bükülür).
6. Ayırıcı: Polyester Bant
7. Toprak Teli: Tek tel kalaylı bakır.
8. Ekran: Al-PES folyo % 100 kapama
9. Dış Kılıf: HFFR (BS/EN 50290-2)
10. Dış Kılıf Rengi Yangın Alarm Kabloları için Kırmızı; (RAL 3000)
11. Referans Standartlar: VDE 0815
12. Alev Testi: IEC/EN/BS/DIN 60332-1-2 (VDE 0482-332-1-2)

Kerem DEMİRKIRAN
696 KH Sürekli İşçi

Muhammet DEMİRCİ
Elektrik Elektronik Mühendisi