

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

10/06/2021
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	TEK MİLLİ FANCOİL MOTORU			1	ADET		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: www.adanadhs11@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 14/06/ 2021 Saat 12:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.**
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : adanadhs11@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

TAVAN TİPİ FANCOİL MOTORU TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Yüklenici firma teklif vermeden önce şartnamedeki bilgilerin yeterli olmaması kanaatinde olursa hastanemizdeki mevcut fancoili teknik birim kontrolünde yerinde inceleyerek ona göre teklif verebilir.
2. Fancoil motoru kanatları takılı, davlumbazı takılı olarak verilecektir.
3. Fancoil motoru kablolu ve soketli olarak teslim edilecektir.
4. Fancoil motoru tek milli olacaktır.
5. Fancoil motoru voltajı 220-240 volt olacaktır.
6. Hızı (devir/dk) en fazla 1300 olacaktır.
7. Fancoil 3 (üç) devirli olacaktır.
8. Kapasitör (μ f) 12,5 olacaktır.
9. Fancoil 3,2 amper olacaktır.
10. Fancoil motoru üretim ve imalat hatalarına karşı en az 1(bir) yıl garantili olacaktır.Yüklenici firma garanti belgesini muayene kabul aşamasında teslim edecektir.
11. Fancoil motoru hastanemizde mevcut bulunan fancoil motorlarının birebir orijinali ya da muadili olacaktır.
12. Nakliye işlemleri yüklenici firmaya ait olup hastane idaresinin belirlediği yere konulacak, montaj ve demontaj işlemleri sözleşmeli bakım onarım firması tarafından yapılacaktır.
13. Fancoil motorunun sağlıklı ve istenilen şekilde çalıştığı görüldükten sonra onay verilecektir.

Yüreğir Devlet Hastanesi
Zeynel Abidin MÜDÜRÜ
Y.H.H.K.

Vildan YÜCEL
Endüstri Mühendisi