

T.C.
ADANA VALİLİĞİ
İl Sağlık Müdürlüğü
Yüreğir Devlet Hastanesi

Hastanemizin ihtiyacı olan malzeme/yapım işi/hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 22/d maddesi uyarınca doğrudan temin usulü ile temin edilecektir. Birim fiyat teklif mektubunuzun Hastanemiz Satın alma Birimine (Doğrudan Temin Birimi) ulaştırmanız hususunda gereğini rica ederim.

18/01/2023
Ufuk BÜYÜKÜN
Doğrudan Temin Birimi

TEKLİF MEKTUBU

S.N.	İŞİN ADI	SUT KODU	UBB	MİKTARI	BİRİMİ	BİRİM FİYAT (TL)	TOPLAM FİYAT (TL)
1	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ ANA BİNA YANGIN ALG. VE İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI			4	BAKIM		
2	Y.D.H KARATAŞ EK HİZMET BİNASI YANGIN ALG. VE İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI			4	BAKIM		
3	Y.D.H ESKİ ADANA DEVLET HASTANESİ YERLEŞKESİ YANGIN ALG. VE İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI			4	BAKIM		
4	Y.D.H TOPLUM VE RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YANGIN ALG. VE İHBAR SİSTEMİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMI			4	BAKIM		
						GENEL TOPLAM:	
NOT	Bütün alımlarımız hastane web sitemizde yayınlanmaktadır. ADRES: yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr						

Dikkat Edilecek Hususlar ve Alım Şartları

Son Teklif Verme Süresi: 20/01/ 2023 Saat 10:00

- Teklif edilen Fiyat KDV hariç olacaktır. Teknik şartname hükümleri geçerlidir.
- Mal/Hizmet ve Yapım işlerinde gerekli tüm nakliye işlemleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır.
- Alıma Hile, desise, Vaid, tehdit, nüfuz kullanma suretiyle fesat karıştıranların tespit edilmesi halinde yine 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun ilgili hükümleri uygulanacaktır.
- Malzeme teklifinde teklifte belirtilen kalite ve marka esas alınacak, benzer, muadili vb. malzemeler kabul edilmeyecektir.
- Teklif edilen fiyatlar birim fiyat üzerinden değerlendirilecektir.
- İmalat gerektirmeyip piyasadan hazır halde alınıp satılan malzemeler için, siparişin isteklinin eline ulaşmasına müteakip en geç 5(beş) iş günü içerisinde malzemeler teslim edilecektir. İmalat gerektiren veya tamiratı yapılacak malzemeler için teslimat süresi en fazla 7(yedi) iş günüdür.
- Verilen süre içerisinde teslim edilmeyen teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır. Şartnamede istenen belgeler teklifle beraber sunulmalıdır aksi takdirde teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.
- Teklif veren firmalar malzemenin UBB kodu mutlaka yazmalı UBB kodu bulunmayan malzemelerde "kapsam dışı" diye belirtmelidir.
- Teklif veren firma yukarıda yazılı tüm şartları aynen kabul etmiş sayılacaktır.
- Faks yolu ile teklif kabul edilecektir.
İrtibat Telefon : (0322) 321 57 52/ 5545
İrtibat Fax : (0322) 322 6970 / (0322) 322 83 80
Email Adresi : yuregirdh.satinalma@saglik.gov.tr

Kaşe İmza Tarih

NOT:1-ŞARTNAMEDE BELİRTİLEN TÜM BELGELER TEKLİFLE BİRLİK SUNULMALIDIR. AKSİ HALDE TEKLİF DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

T.C
ADANA VALİLİĞİ
ADANA İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ
YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ

**YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ ANA HİZMET BİNASI, ESKİ ADANA DEVLET
HASTANESİ YERLEŞKESİ, KARATAŞ EK HİZMET BİNASI VE SEYHAN
TOPLUM RUH SAĞLIĞI MERKEZİ YANGIN ALGILAMA VE İHBAR
SİSTEMLERİ PERİYODİK BAKIM VE ONARIM HİZMET ALIMİ TEKNİK
ŞARTNAMESİ (PARÇASIZ)**

1.KONU

Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binası, Eski Adana Devlet Hastanesi Yerleşkesi, Karataş Ek Hizmet Binası ve Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezinde mevcut olan yangın algılama ve ihbar sistemlerine 2023 yılı içerisinde periyodik bakım ve onarım yapılacaktır.

2.GENEL ŞARTLAR

- a. Bakım hizmeti; bu şartnamede listesi verilen DEDECTOMAT marka adresli, EATON/COOPER FULLEON marka adresli, MAXLOGİC marka adresli ve ELEKS marka EFİRE ECP serisi Konvansiyonel Yangın İhbar Santrallerinin, Saha Ekipmanlarının (dedektör, buton, siren vb.) ve tesisatının düzenli kontrol, koruyucu bakım, tam bakım, kalibrasyon, arıza giderimi (Onarım) ve gerekiyorsa kurumca firmadan veya piyasadan temin edilen parça değiştirme işlemini kapsamaktadır. Bu şartnamede belirtilen Yangın İhbar Santralleri, Saha Ekipmanları ve tesisatının, yedek parça bedeli hariç bakım ve onarım işlemleri için hiçbir suretle ilave ücret talep edilmeyecektir.
- b. Yüreğir Devlet Hastanesi Ana Hizmet Binasındaki yangın algılama ve ihbar sistemleri DEDECTOMAT ve EATON/COOPER FULLEON markadır. EATON/COOPER FULLEON marka sistem garantili olduğundan tamiri mümkün olmayan veya arızalı ekipmanlar idareye bildirilecek olup idare tarafından ekipman değişimi sağlanacaktır.
- c. Eski Adana Devlet Hastanesi Yerleşkesi ve Karataş Ek Hizmet Binalarındaki yangın algılama ve ihbar sistemi MAXLOGİC markadır.
- d. Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezindeki yangın algılama ve ihbar sistemi ELEKS marka EFİRE ECP serisi Konvansiyonel sistem olup bu bakım şartnamesi kapsamında bakımı yapılacaktır.
- e. Yüklenici firma yangın algılama ve ihbar sistemlerini içeren **TSE Hizmet Yeterlilik Belgesine** sahip olmalıdır. Yüklenici firma herhangi bir yangın algılama ve ihbar sistemi markasına ait yetkili servis belgesine sahip olmalıdır. Bu belgeler teklifle birlikte sunulacaktır.
- f. Firma, Yangın İhbar Santralleri, Saha Ekipmanları ve tesisatının devamlı çalışır durumda bulunması için sistemin her türlü aksamının koruyucu bakımını ve arızalı parçaların onarımını ve değişimini sözleşme süresince **6 ayda bir** periyodik olarak yapacaktır.
- g. Ancak bu şartnamede bahsi geçen sistem bulunan tüm binaların başka bir kuruma devri olması durumunda idare sözleşmeyi tek taraflı fesih edebilecektir. Bu durumda en son yapılan bakımın ücreti ödenecektir. Yükenici bu durumu peşinen kabul eder.

- h. Yüklenici firma, aşağıda liste halinde verilen yangın algılama ve ihbar sistemleri için ayrı ayrı teklif verecek, devir olan binaların yangın algılama ve ihbar sistemlerine bakım yapılmayacaktır. Bakımı yapılan sistemler bazında ödeme yapılacaktır. Yüklenici bu durumu peşinen kabul eder.
- i. Periyodik bakımlarda; bakımçı firma, sistemin bakımı, onarımı ve kalibrasyonu için gerekebilecek her türlü aleti (el aletleri, ölçü aletleri, test cihazları, adresleme ve programlama cihazları, merdiven, iş güvenliği ekipmanları vb.) ve temizlik malzemelerini kendisi temin edecektir.
- j. Firma arıza anında ulaşılabilecek **1 adet sabit telefon, 1 adet fax, 2 adet cep telefonu** numarasını **yazılı olarak idareye bildirecektir**. Mobil telefonlar 24 saat açık tutulacaktır. Telefon numaralarının değişmesi durumunda firma bu durumu ve yeni telefon numaralarını 2 gün öncesinden idareye yazılı olarak bildirecektir.

2.1 Periyodik Bakım Onarım Gün Saatleri

- a. Periyodik ve koruyucu bakımlar, Cihazların bulunduğu ilgili birimde yapılacaktır. Periyodik bakım ilgili ayın 15'i ile 20'si arasında saat 15.00'den sonra yapılacaktır. Ancak idarece uygun görülmesi halinde ilgili birim ve hastane teknik sorumlusu tarafından belirlenecek farklı takvim çerçevesinde de yapılabilecektir.
- b. Yüklenici, periyodik bakım için belirlenen aralıklarda hastane işleyişini aksatmamak için bakım ve onarıma gelmeden en az 2 gün önce bakım ve onarıma geleceğine dair idareye yazı veya telefon/Faks ile bildirecektir.

3. SERVİS HİZMETLERİ

- a. Yüklenici sözleşme kapsamındaki Yangın İhbar Santralleri, Saha Ekipmanları ve tesisatının sözleşme tarihinden itibaren ~~6~~ **ayda bir** periyodik bakımlarını, sözleşme süresince oluşabilecek arıza durumunda onarımlarını ve periyodik bakım sonrasında tespit edilen arızalı parçaların idare tarafından temin edildikten sonra arızalı parçaların değişimini yapmakla yükümlüdür.
- b. Yangın İhbar Santralleri, saha ekipmanları ve tesisatının servis hizmeti sırasında sağlam bir sisteminin işlevinin bozulması halinde yüklenici neden olduğu yeni arızayı ücretsiz tamir etmekle yükümlüdür.
- c. Firma sözleşmenin son ayı içerisinde hastane idaresine, tüm Yangın İhbar Santrallerini, saha ekipmanlarını ve tesisatını kapsayan genel durum raporu düzenleyecek ve tüm Yangın İhbar Santrallerini, saha ekipmanlarını ve tesisatını iş bitiminde arızasız ve çalışır vaziyette idareye teslim edilecektir.
- d. Yangın İhbar Santralleri, saha ekipmanları ve tesisatında değişecek yedek parçalar cihazların orijinal parçası olacak şekil ve görüntüsünü bozmayacak ya da değiştirmeyecektir. İdare değiştirilmesi gereken parçaların temini için piyasadan teklif almakta serbesttir. Bakımcı firma idarenin temin ettiği yedek parçayı monte etmekle mükelleftir. Değiştirilecek hasarlı parçaların mülkiyeti hastaneye ait olacaktır.
- e. Yüklenici firmadan alınan her türlü yedek parça en az 1 yıl süre ile garantili olacaktır. Yedek parça garanti süresi içinde, bakım sözleşmesi sona ermiş olsa bile arızalanan parça firma tarafından ücretsiz değiştirilecektir.
- f. Yüklenici her türlü can ve mal güvenliği tedbirlerini almak zorundadır.
- g. Yüklenici cihazların elektrik ve güvenlik testlerini de her bakımda yapmalıdır.
- h. Fonksiyon kayıplarının tespit edilmesi halinde onarım işlemleri bitmemiş sayılacaktır.
- i. Servis hizmeti sonunda, Yangın İhbar Santralleri, saha ekipmanları ve tesisatının çalışma performansı test edilecek ve çalışır vaziyette teslim edilecektir.

- j. Yangın İhbar Santralleri, saha ekipmanları ve tesisatından çıkartılan eski parçalar hastane teknik elemanına tutanak ile teslim edilecektir.

4. ARIZAYA MÜDAHALE

- Herhangi bir zamanda Yangın İhbar Santralleri, saha ekipmanları ve tesisatının fonksiyonlarını yerine getirememesi ve belirlenen normların altına düşmesi durumları "arıza" olarak kabul edilecektir. Yüklenici müdahale etmekle yükümlüdür.
- Acil arıza durumlarında gerekli olursa mesai saatleri dışında da firma haber verildikten sonra 6 (altı) saat içinde arızaya müdahale etmelidir. Tatil günlerinde bayramlarda vs. dahil firma gelmek zorunda olup, her ne sebeple olursa olsun ek ücret talep etmeyecektir.
- Önceden planlanan koruyucu bakım haricinde, cihazlarda ve tesisatta arıza meydana gelmesi halinde, kurum firmayı telefon, fax ve e-postayı ile bilgilendirecektir. Bilgilendirme tarih ve saati olan kayıtları esas alınır. Arıza bildiriminin ardından, yüklenici en geç 6 (altı) saat içinde arızaya müdahale edecektir ve arızanın nedenini tespit edip arızayı giderecektir.
- Çok acil durumlarda ve bakım onarımın uzaması durumunda, hastane idaresinin onayı ile bu süre aşılabılır.
- Arızanın ilgili biriminde giderilemeyeceğinin anlaşılması halinde yüklenici atölyesinde yapılacaktır. Arızalı parça yada cihaz tutanak ile yükleniciye teslim edilecektir.

5. RAPORLAR

- Firma yapılan periyodik bakım sonrasında bakımları gösteren bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatıracaktır. 3 nüshalı firmaya ait servis formunun bir nüshası ilgili birimde, bir nüshası yüklenicide kalacak, bir nüsha ise fatura ile satın alma birimine verilecektir.
- Bakımcı firma her arıza ihbarı sonunda gidermiş olduğu arızayı ve yapılan işleri belirtecek bir rapor düzenleyip mutlaka teknik birim sorumlularına imzalatıracaktır.

6. GÜVENLİK TEDBİRLERİ

Firma, işin yapılması esnasında can ve mal emniyeti açısından önem arz eden ve telafisi imkânsız zararlara sebep olacak olay ve kazalara sebebiyet vermemek için; bu durumu engelleyecek her türlü teknik ve idari tedbirleri almak zorunda olup, Elektrik Kuvvetli Akım Tesisleri Yönetmeliği ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununa uymak zorundadır. Bakımı yapan firma elemanları 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununda belirtilen koruyucu ekipmanları kullanmak zorundadır.

7. YAPILACAK BAKIMLAR

Periyodik bakım(altı aylık periyotta ayın (15-20). günü)

- Sistemin bakımı binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik 2007 MADDE 84'e göre ve yangın alarm sistemlerinde planlama, tasarım, tesisat, işletmeye alma, kullanım ve bakım durumlarını tarif eden EN 54-14'e göre yapılacaktır.
- Tesisat ve Modüllerin "Role, Adresleme, Bölge denetim, Kontak izleme, kısa devre ızalatör modülleri, alarm butonları, sirenler vb." işlevleri kontrol edilecek. Belirlenen tesisat arızaları giderilecektir.
- Optik duman, kombine dedektörler, ısı dedektörleri ve gaz dedektörleri uygun aparatlar ve test spreyi ile alarm verdirmek süretiyle kontrol edilecek. Temizliği yapılacak.

- d) Dedektörlerden gelen alarm bilgileriyle panel üzerindeki mekan adreslerinin doğruluğu kontrol edilecek. Hatalıysa düzeltililecek.
- e) Korna ve flaşörlerin işlevleri kontrol edilerek test edilecek.
- f) Algılama ve alarm cihazlarına giden tüm kablolar ile uzak kontrol ve denetim merkezlerine iletişim maksadıyla kullanılan tüm hatların hat kopukluğu, kısa devre, toprak kaçağı gibi arızalara karşı kontrol edilecek. Tesbit edilen tesisat arızaları giderilecektir.
- g) Kontrol panelindeki kullanıcı müdahale fonksiyonlarının (Alarm susturma, Reset, Tahliye, Buzzer susturma, Lamba test vb.) çalışması kontrol edilecek.
- h) Kontrol panelindeki Tüm elektriksel bağlantılar, koruma ve kontrol elemanları (kablolar, sigorta, şartel, kontaktör, röle, akü, redresör, elektronik kartlar vb.) kontrol edilecek.
- i) Kontrol panelinde belirtilen tüm hata mesajlarının geriye dönük olarak tesbit edilerek hata mesajına neden olan arızalar giderilecek. Arızası giderilen kontrol panelleri resetlenecek.
- j) Kontrol panelinin bataryalarının, şarj devrelerinin ve dc güç kaynaklarının sağlamlığı kontrol edilecek.
- k) Kontrol paneli ve tesisat parçalarının çalışma zamanları, aşınma ve kirlilik durumları kontrol edilerek zamanı gelenlerin değişimi tavsiye edilecek.
- l) Sistemin yazılım ve programlama gereksinimleri ücretsiz olarak yapılacak.
- m) Yukarıda belirtilenler dışında üretici firma tarafından belirlenen bakım ve kontroller yapılacak.

8. BAKIM YAPILACAK CİHAZ BİLGİLERİ

CİHAZ ADI	MARKASI	MODELİ	KULLANIM YERİ	ADETİ
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ	DETECTOMAT	3016	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ ANA HİZMET BİNASI	2 adet
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ	EATON/COOPER FULLEON	DF60004	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ ANA HİZMET BİNASI	1 adet
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ	MAXLOGİC	ML-1232	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ ESKİ ADANA DEVLET HASTANESİ YERLEŞKESİ	1 adet
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ	MAXLOGİC	ML-1232	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ KARATAŞ EK HİZMET BİNASI	1 adet
YANGIN ALGILAMA VE İHBAR SANTRALİ	ELEKS	EFİRE ECP	YÜREĞİR DEVLET HASTANESİ Seyhan Toplum Ruh Sağlığı Merkezi	1 adet

9. BAKIM TAKVİMİ

Ocak	Şubat	Mart	Nisan	Mayıs	Haziran	Temmuz	Ağustos	Eylül	Ekim	Kasım	Aralık
			X			X			X		X

Kemal SARIKÖSE
Elektrik Teknikeri

Muhammet DEMİRCİ
Elektrik-Elektronik Mühendisi